

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.

41-902 Bytom, pl. T. Kościuszki 11

www.bpk.pl

PROFIL ZAKŁADU

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. powstało w 1993r. Jest Spółką prawa handlowego, która realizuje zadania własne Gminy wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym. Właścicielem Spółki jest w 100% Gmina Bytom, która wyznacza jej cele strategiczne i kierunki rozwoju.

Zakres działalności:

- zaopatrzenie miasta w wodę i sprzedaż wody odbiorcom;
- odbiór i oczyszczanie ścieków (zlewnia Odry: OŚ Miechowice, OŚ Bobrek, OŚ Rozbark; zlewnia Wisły: OŚ Centrum);
- eksploatacja sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków oraz infrastruktury wodno – kanalizacyjnej;
- prowadzenie prac remontowych sieci i obiektów infrastruktury wodno – kanalizacyjnej;
- modernizacja sieci i prowadzenie inwestycji w zakresie gospodarki wodno – ściekowej;
- eksploatacja składowiska odpadów komunalnych.

Spółka realizuje wiele przedsięwzięć inwestycyjnych, skutecznie pozyskuje środki z programów Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „MIECHOWICE”

41-908 Bytom, ul. Łaszczyka

Gospodarka ściekowa	m ³ /d	
Ogółem	8 000,0	
Do kanalizacji	-	
Do rowu Miechowickiego (dopływ rz. Bytomki)	<i>oczyszczone</i>	8 000,0
	<i>nieoczyszczone</i>	-

Jakość ścieków (mg/l)	
pH	7,3

BZT ₅	5,7
ChZT	36,2
Zawiesina ogólna	15,8
Azot ogólny	11,0
Fosfor ogólny	1,9
Chlorki	-
Siarczany	-
Żelazo og.	-
Mangan og.	-
Miedź	0,043
Cynk	0,03
Ołów	-
Chrom	Nie wykryto
Rtęć	Nie wykryto
Kadm	Nie wykryto
WWA	-
Nikiel	0,04

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „BOBREK”

41-902 Bytom, ul. Niemcewicza

Gospodarka ściekowa	m ³ /d	
Ogółem	700,0	
Do kanalizacji		
Do rowu Miechowickiego (dopływ rz. Bytomki)	<i>oczyszczone</i>	700,0
	<i>nieoczyszczone</i>	-

Jakość ścieków (mg/l)	
pH	7,2
BZT ₅	20,9
ChZT	80,9
Zawiesina ogólna	30,1
Azot ogólny	31,5
Fosfor ogólny	6,6
Chlorki	-
Siarczany	-
Żelazo og.	-
Mangan og.	-

Miedź	0,03
Cynk	0,05
Ołów	Nie wykryto
Chrom	Nie wykryto
Rtęć	Nie wykryto
Kadm	Nie wykryto
WWA	-
Nikiel	Nie wykryto

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „ROZBARK”

41-902 Bytom, ul. Krzyżowa

Gospodarka ściekowa	m³/d	
Ogółem	180,0	
Do kanalizacji	-	
Do rowu Miechowickiego (dopływ rz. Bytomki)	<i>oczyszczone</i>	180,0
	<i>nieoczyszczone</i>	-

Jakość ścieków (mg/l)	
pH	7,8
BZT ₅	13,3
ChZT	66,8
Zawiesina ogólna	34,0
Azot ogólny	38,1
Fosfor ogólny	13,9
Chlorki	-
Siarczany	-
Żelazo og.	-
Mangan og.	-
Miedź	0,015
Cynk	0,03
Ołów	Nie wykryto
Chrom	Nie wykryto
Rtęć	-
Kadm	Nie wykryto
WWA	-
Nikiel	Nie wykryto

